

PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2025 **Resposta Pedido de Esclarecimentos**

Pregão nº 19/2025

Processo nº 65/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, para atender às necessidades interna do Comaja, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, qual seja, 12 (doze) meses.

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco recebemos através do Site: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, um pedido de esclarecimentos da empresa RGT ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.943.957/0001-95. Abaixo segue o questionamento:

“1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?.”

Em relação ao questionamento apresentado, passamos a esclarecer: Conforme orientação técnica nos recomendou via E-mail “preferível senoidal pura, para a utilização em computadores e servidores por ser mais estável, idêntica a fornecida pela companhia elétrica.” Então seguimos com a recomendação do nosso técnico, permaneceremos à disposição para quaisquer dúvidas.

Ibirubá/RS, 10 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 CATHERINE PEDROTTI
Data: 10/10/2025 10:34:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catherine Pedrotti
Pregoeira